okno 80/210 v.p.= 0,52m
okno 80/210 v.p.= 0,52m
okno 80/210 v.p.= 0,52m

dovod:
3xLD 13/2-L=2000
330 m3/h

odvod:
2xAR-2/F, 425x225
500 m3/h

150/150
200/150
200/200
300/200
350/200
400/200
400/200

okno 5 x 110/210
v.p.= 0,52m

ø100
ø100
ø100
ø100
ø200
ø315
ø200

DUŠILNIK ZVOKA

PREGRADNA - POMIČNA
STENA h=2,40m

ø200
ø315
NA PODSTREŠJU
ø200
ø200
ø250
ø200

DUŠILNIK ZVOKA
ø315
ø315
ø315

2xø315-SKOZI STREHO
SKOZI STREŠNO KAPO

PREZRAČEVALNA NAPRAVA kot DUPLEX-S
tip: 1600 FLEXI, Vd/Vo=1000m3/h
DIREKTNI Dx GRELNIK oz: HLADILNIK
dimenzije: 3050x1270x490
Pvent=0,52kW, Pgrel=1,9kW-230V
NAMEŠČENA NA PODSTREŠJU

dovod:
3xOD-7/RB,vel.250
330 m3/h

2xAR-2/F, 425x225
500 m3/h

STEKLENA STENA

cistilni tepih
80/100
130/220
120/215

ø315

A1
A1

4

933
668
545
108
20,25
101
20
160
120
60
2020

ZAŠČITNA REŠETKA AZR-3/2
400/400, V=1000m3/h

2xKOMPRESORSKO-KONDENZAT.
ENOTA-CONDENCIAT CL28V
Qh=6,5kW, P=2,8kW

PREZRAČEVALNA NAPRAVA kot DUPLEX-S
tip: 1600 FLEXI, Vd/Vo=1000m3/h
DIREKTNI Dx GRELNIK oz: HLADILNIK
dimenzije: 3050x1270x490
Pvent=0,52kW, Pgrel=1,9kW-230V

25 40 2020 380 25 135 250
25 20 420 20 158 219
645 19

S
V
Z
J

+-0,00 =261,69

VSE MERE PRED IZVEDBO PREVERITI NA GRADBISCU OZ. NA LICU MESTA
V PRIMERU NEJASNOSTI KONTAKTIRATI ODG. PROJEKTANTA!

# TLORIS PRITLIČJA


PROPLUS
inženiring, projektiranje d.o.o.
Strma ulica 8 2000 Maribor tel. 02 250 41 10,
fax 02 250 41 35, e-mail proplus@proplus.si
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA: IZS-1261

AME
ARHITEKT MIRALEM EDIB s.p.
VODNIKOV TRG 6 2000 MARIBOR tel. 040 287 671
e-mail ame.edib@triera.net


št. projekta 16 / PGD / 2012

| | | | |
|---|---|---|---|
| investitor | SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE MB<br>Lavričeva 5<br>2000 Maribor | | |
| objekt | DOZIDAVA OBJEKTA SVETOVALNEGA CENTRA<br>Lavričeva 5<br>2000 Maribor | | |
| vrsta projekta | PZI | faza | STROJNE INŠTAL. |
| načrt | TLORIS PRITLIČJA-prezračevanje | merilo | 1:50 |
| odgovorni vodja proj. | EDIB MIRALEM u.dipl. inž. arh. | | |
| reg.št. IZS | A-0186 | | |
| odgovorni projektant faze | BRANKO TRPIN dipl. inž. str. S-0834 | | |
| sodelavec | | | |
| datum | DECEMBER 2012 | list št.: | 03 |